

Măsurile care au fost luate în urma rezultatelor neconforme ale probelor de apă recoltate în sem. I. 2017 de către Serviciul de Control în Sănătate Publică jud. Covasna sunt următoarele:

1. Sistem de alimentare cu apă centralizat loc. Biborteni – adm. SC Alldrinks Euro Team SRL (ptr. depasire Al si Fe în proba de apă recoltată în iunie 2016): s-au luat măsuri de îmbunătățire a oxigenării apei înainte de intrare în filtrele rapide, s-a completat stratul de nisip cuarțos și s-au luat măsuri de utilizare a unei cant de $AlSO_4$ adaptată la cant de suspensii. Proba recoltată ulterior se încadrează în limitele admise de legislația în vigoare.
2. Sistem de alimentare cu apă centralizat loc. Bodoc – adm SC Gosp Com Sf. Gheorghe (ptr. depasire Mn si Fe în proba de apă recoltată în iunie 2016): a fost oprită exploatarea putului nr. 2 și s-a pus în funcțiune un automat programabil care zilnic spală agentul filtrant la stația de apă astfel ca apa la ieșire din stație și în rețea se încadrează în limitele admise de legislația în vigoare. În anul 2018 se preconizează racordarea distribuției de apă a com. la sist. centralizat al Mun. Sf. Gheorghe
3. Rețeaua loc. Ozun, adm. SC Gosp Com Sf. Gheorghe : începând cu luna mai s-a racordat la sist. centralizat al Mun. Sf. Gheorghe
4. Rețeaua com Varghis, adm. Primaria Varghis : s-a recomandat achiziționarea unor filtre pentru Mn.
5. Pentru depășirea parametrilor bacteriologici în apă din fântanile publice în probele recoltate în luna mai-iunie din or. Covasna, Borosneu mare, Santionlunca, Reci, Estelnic, Poian, Oituz, Belani, au fost informate primăriile despre existența acestor neconf., s-a solicitat acestora să ia măsuri urgente de refacere a calității apei și să informeze consumatorii prin afiș ca

apa nu este buna de baut , afise care la recontroalele efectuate de noi erau prezente in zona.

6. Pentru rezultatele neconforme ale fantanilor din zona oras Covasna primite in luna iulie (izv. Plan inclinat. Miske, Bojtos 1 si 2) s-a informat primaria or. Covasna si s-a solicitat acesteia sa ia masuri urgente de refacere a calitatii apei si sa informeze consumatorii prin afis ca apa nu este buna de baut.